


EUROSMART COSMOPOLITAN E
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY

99.678.031/ÄM 234109/11.16



www.grohe.com

Pure Freude an Wasser












GROHE

D1 **NL**4 **PL**7 **P**10 **BG**14 **CN**17
GB1 **S**5 **UAE**8 **TR**11 **EST**14 **UA**17
F2 **DK**5 **GR**8 **SK**12 **LV**15 **RUS**18
E3 **N**6 **CZ**9 **SLO**12 **LT**16
I3 **FIN**6 **H**10 **HR**13 **RO**16



Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
 Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!



D**Anwendungsbereich**

Unterputzbatterie geeignet für:

- Direkten Anschluss an Kaltwasserversorgung
- Anschluss an Abgang einer vorgeschalteten Mischwasserversorgung

Sicherheitsinformationen

- Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.
- Das Schaltnetzteil ist ausschließlich zum Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Die Spannungsversorgung muss separat schaltbar sein.
- Nur Originalersatz- und Zubehörteile verwenden. Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Garantie und der CE-Kennzeichnung.

Technische Daten

- Mindestfließdruck 0,05 MPa
- Betriebsdruck max. 1 MPa
- Empfohlener Fließdruck 0,1 - 0,5 MPa
- Prüfdruck 1,6 MPa
- Temperatur max. 70 °C
- Empfohlen (Energieeinsparung) 60 °C
- Integrierte Vorabsperung

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 0,5 MPa ein Druckminderer einzubauen.

Rohinstallation

1. Einbauwand vorfertigen, Maßzeichnung auf Klappseite I und Abb. [1] auf Klappseite II beachten.
2. Einbautiefe entsprechend Abb. [2] beachten.
3. Wandeinbaukasten (A) waagrecht, senkrecht und parallel zur Wand ausrichten, siehe Abb. [3].
4. Wandeinbaukasten (A) anzeichnen und mit Dübel, Scheiben und Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten).
5. Rohrleitung (B) anschließen, siehe Abb. [4].

Eine Lötverbindung zwischen Rohrleitungen und Gehäuse darf nicht vorgenommen werden, da die eingebaute Vorabsperung beschädigt werden kann.

6. Vorabsperung (C) schließen, siehe Abb. [5].
7. Schlauch (D) mit Sieb (E) an Vorabsperung (C) anschließen.

Wasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen!**Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen** (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!**Elektroinstallation vornehmen**

Die Elektroinstallation darf nur von einem Elektro-Fachinstallateur vorgenommen werden! Dabei sind die Vorschriften nach IEC 364-7-701-1984 (entspr. VDE 0100 Teil 701) sowie alle nationalen und örtlichen Vorschriften zu beachten!

- Es darf nur Rundkabel mit 6 bis 8,5mm Außendurchmesser verwendet werden.
1. Öffnung in Wandeinbaukasten (A) schneiden, siehe Abb. [6].
 2. 230 V-Anschlusskabel (I) in das Unterteil einführen. Entsprechend Abb. [7] abisolieren.

3. Schlauch (J1) über die beiden stromführenden Adern ziehen.
4. Lüsterklemme (J) montieren, Belegung beachten, siehe Abb. [8].
5. Mit dem Kabelbinder (J2) alle drei Adern kurz vor der Lüsterklemme (J) fixieren.
6. Litze (I1) in einem Bogen verlegen und Lüsterklemme (J) auf die Fixierelemente im Unterteil (K) positionieren, siehe Abb. [9].
7. Kabel mit Schrauben (M) und Zugentlastung (L) sichern.
8. Deckel (N) mit Schraube (O) im Unterteil (K) befestigen.

Hinweis für den Installateur:

- Rohbauschutz (P) aufstecken, siehe Abb. [10].
- Weitere Montageschritte erst nach den Fliesenarbeiten vornehmen.

Hinweis für den Fliesenleger:

- Fugenmaß 1 bis 3mm zum Rohbauschutz berücksichtigen, siehe Abb. [11].

Fertiginstallation durchführen.

Weitere Montageschritte werden bei der Fertiginstallation des Oberbaus erklärt.

Ersatzteile, siehe Klappseite I.

GB**Application**

Concealed shower mixer suitable for:

- Direct connection to cold water supply
- Connection to outlet of upstream mixed water supply

Safety notes

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The switched-mode power supply is only suitable for indoor use.
- The voltage supply must be separately switchable.
- Use only genuine replacement parts and accessories. The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification.

Technical data

- Minimum flow pressure 0.05 MPa
- Operating pressure max. 1 MPa
- Recommended flow pressure 0.1 – 0.5 MPa
- Test pressure 1.6 MPa
- Temperature max. 70 °C
- Recommended (energy saving): 60 °C
- Integrated isolating valve

If static pressures exceed 0.5 MPa, a pressure-reducing valve must be installed.

Rough installation

1. Prepare the wall for the installation, refer to dimensional drawing on fold-out page I and Fig. [1] on fold-out page II.
2. Observe installation depth in accordance with Fig. [2].
3. Align wall-mounting box (A) horizontally, vertically and parallel to the wall, see Fig. [3].
4. Mark wall-mounting box (A) and fasten using plugs, washers and screws (not included in the delivery specification).
5. Connect pipes (B), see Fig. [4].

Do not solder the connections between the pipes and housing, as otherwise the built-in isolating valve may be damaged.

6. Close isolating valve (C), see Fig. [5].
 7. Attach hose (D) with filter (E) to isolating valve (C).
- Open hot and cold water supply and check connections for watertightness.**
Flush pipes thoroughly before and after installation (observe EN 806).

Connecting to the power supply



Electrical installation work must only be performed by a qualified electrician. This work must be carried out in accordance with the regulations according to IEC 364-7-701-1984 (corresponding to VDE 0100 Part 701) as well as all national and local regulations.

- Only round cables with max. outside diameter 6 to 8.5mm may be used.
1. Cut opening in wall-mounting box (A), see Fig. [6].
 2. Insert 230V connecting cable (I) into the base. Strip insulation in accordance with Fig. [7].
 3. Pull sleeve (J1) over the two current-carrying wires.
 4. Attach lustre terminal (J); observe assignment, see Fig. [8].
 5. Secure all three wires with the cable tie (J2), just in front of the lustre terminal (J).
 6. Route strand (I1) in an arc and position lustre terminal (J) on locators in base (K), see Fig. [9].
 7. Secure cable using screws (M) and strain relief (L).
 8. Fasten lid (N) in base (K) using screw (O).

Note for installer:

- Attach structural shell protection (P), see Fig. [10].
- Do not carry out any further installation procedures until the tiling is completed.

Note for tiler:

- Take account of 1 to 3mm grouting joint to rough installation protection, see Fig. [11].

Perform final installation.

Further installation procedures are explained in the final installation for the trim set.

Replacement parts, see fold-out page I.

F

Domaine d'application

Robinetterie encastrée appropriée pour:

- Raccordement direct à l'alimentation en eau froide
- Raccordement à la sortie d'une conduite d'eau mitigée en amont

Consignes de sécurité

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- Le convertisseur n'est approprié que pour l'usage dans des pièces fermées.
- L'alimentation électrique doit disposer d'un interrupteur séparé.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine. L'utilisation d'autres pièces entraîne automatiquement l'annulation de la garantie et du label CE.

Caractéristiques techniques

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Pression dynamique minimale | 0,05 MPa |
| • Pression de service maxi. | 1 MPa |
| • Pression dynamique recommandée | 0,1 - 0,5 MPa |
| • Pression d'épreuve | 1,6 MPa |

- Température 70 °C maxi.
 - Recommandée (économie d'énergie): 60 °C
 - Robinet de barrage intégré
- Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 0,5 MPa.

Installation provisoire

1. Préparer le mur d'encastrement, tenir compte de la cote du schéma sur le volet I et sur la fig. [1] du volet II.
2. Tenir compte de la profondeur de montage, voir fig. [2].
3. Aligner le boîtier de montage mural (A) horizontalement, verticalement et parallèlement au mur, voir fig. [3].
4. Effectuer des repères sur le caisson pour montage mural (A) et le fixer à l'aide de la cheville, des rondelles et des vis (non comprise dans la liste de colisage).
5. Raccorder la canalisation (B), voir fig. [4].

Ne pas procéder à un raccord brasé entre les canalisations et le boîtier, car le robinet de barrage intégré risquerait d'être endommagé.

6. Fermer les robinets d'arrêt (C), voir fig. [5].
7. Raccorder le flexible (D) avec le tamis (E) au robinet de barrage (C).

Ouvrir l'alimentation en eau et contrôler l'étanchéité des raccordements!

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!

Montage électrique



Le montage électrique doit impérativement être réalisé par un électricien! La publication CEI 364-7-701-1984 (équivalente à la norme NF C 0100 Section 701) ainsi que les réglementations nationales et locales doivent être respectées!

- N'utiliser que des câbles ronds de 6 à 8,5mm de diamètre extérieur.
1. Découper une ouverture dans le caisson pour montage mural (A), voir fig. [6].
 2. Insérer le câble de raccordement de 230 V (I) dans la partie inférieure. Retirer l'isolation comme indiqué sur la fig. [7].
 3. Tirer le tuyau (J1) sur les deux brins conducteurs.
 4. Monter le domino (J), respecter les couleurs, voir fig. [8].
 5. Fixer les trois brins avec le collier (J2) un peu avant le domino (J).
 6. Poser un cordon (I1) en arc et placer un domino (J) sur les éléments de fixation sur la partie basse (K), voir fig. [9].
 7. Serrer le câble avec les vis (M) et la décharge de traction (L).
 8. Fixer le couvercle (N) avec la vis (O) sur la partie basse (K).

Remarque à l'attention de l'installateur:

- Mettre en place la protection du gros œuvre (P), voir fig. [10].
- N'effectuer les étapes ultérieures du montage qu'après la pose du carrelage.

Remarque à l'attention du carreleur:

- Respecter de la cote des joints de 1 à 3mm par rapport à la protection du gros œuvre, voir fig. [11].

Procéder à l'installation définitive.

Les autres étapes de montage sont expliquées au chapitre "Installation définitive" de la façade.

Pièces de rechange, voir volet I.

E

Campo de aplicación

Batería empotrable adecuada para:

- Conexión directa de agua fría
- Conexión a la salida de un abastecimiento antepuesto de agua mezclada

Informaciones relativas a la seguridad

- La instalación solo puede efectuarse en recintos protegidos contra las heladas.
- La fuente de alimentación conmutada es adecuada solo para ser utilizada dentro de recintos cerrados.
- El suministro de tensión debe ser conectable por separado.
- Utilizar solo repuestos y accesorios originales. El uso de piezas no originales conlleva la nulidad de la garantía y del marcado CE.

Datos técnicos

- Presión mínima de trabajo 0,05 MPa
- Presión de utilización máx. 1 MPa
- Presión de trabajo recomendada 0,1 - 0,5 MPa
- Presión de verificación 1,6 MPa
- Temperatura máx. 70 °C
- Recomendada (ahorro de energía): 60 °C
- Bloqueo de seguridad integrado

Si la presión en reposo es superior a 0,5 MPa, hay que instalar un reductor de presión.

Instalación inicial

1. Preparar la pared de instalación, respetar el croquis de la página desplegable I y la fig. [1] de la página desplegable II.
2. Observar las cotas de montaje, véase la fig. [2].
3. Nivelar la caja para montaje empotrado en la pared (A) horizontal, vertical y paralelamente a la pared, véase la fig. [3].
4. Marcar la caja para montaje empotrado en la pared (A) y fijarla con los tacos, las arandelas y los tornillos (no incluido en el suministro).
5. Conectar la tubería (B), véase la fig. [4].

Las tuberías y la carcasa no deben unirse mediante soldadura, ya que podría resultar dañado el bloqueo de seguridad montado.

6. Cerrar el bloqueo de seguridad (C), véase la fig. [5]
7. Conectar el tubo flexible (D) con el tamiz (E) al bloqueo de seguridad (C).

¡Abrir la alimentación de agua y comprobar la estanqueidad de las conexiones!

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!

Efectuar la instalación eléctrica



¡La instalación eléctrica solo deberá realizarla un instalador electricista! ¡Se deberán seguir las normas IEC 364-7-701-1984 (equiv. VDE 0100 - 701) así como todas las normas locales y nacionales!

- Solamente debe utilizarse cable cilíndrico de entre 6 y 8,5mm de diámetro exterior.
- 1. Cortar la abertura de la caja para montaje empotrado en la pared (A), véase la fig. [6].
- 2. Introducir el cable de conexión de 230 V (I) en la parte inferior. Pelar el cable correspondientemente de acuerdo a la fig. [7].
- 3. Pasar el tubo flexible (J1) por encima de los dos hilos portadores de corriente.

4. Instalar la regleta divisible (J) teniendo en cuenta la asignación de terminales, véase la fig. [8].
5. Fijar los tres hilos con el sujetacables (J2) cerca de la regleta divisible (J).
6. Tender el cordón (I1) en curva y fijar la regleta divisible (J) al elemento de fijación de la parte inferior (K), véase la fig. [9].
7. Asegurar el cable con los tornillos (M) y el compensador de tracción (L).
8. Fijar la tapa (N) con el tornillo (O) a la parte inferior (K).

Indicación para el instalador:

- Colocar la protección de la construcción en bruto (P), véase la fig. [10].
- Efectuar los posteriores pasos de montaje solo tras haber realizado los trabajos de alicatado.

Indicación para el alicatador:

- Tomar en consideración una cota de junta de 1 a 3mm respecto a la protección de la construcción en bruto, véase la fig. [11].

Efectuar la instalación de acabado.

Los pasos adicionales de montaje se aclaran en la instalación de acabado de la parte superior.

Piezas de recambio, véase la página desplegable I.

I

Gamma di applicazioni

Miscelatore doccia da incasso adatto per:

- Il raccordo diretto all'alimentazione dell'acqua fredda
- Il raccordo all'uscita dell'alimentazione dell'acqua miscelata inserita a monte

Informazioni sulla sicurezza

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti al riparo dal gelo.
- L'alimentatore è adatto esclusivamente per l'uso in locali chiusi.
- L'alimentazione di tensione deve poter essere inserita separatamente.
- Impiegare solo pezzi di ricambio e accessori originali. L'utilizzo di altre parti comporta il decadimento della garanzia e del marchio CE.

Dati tecnici

- Pressione minima idraulica 0,05 MPa
- Pressione di esercizio max. 1 MPa
- Pressione idraulica consigliata 0,1 - 0,5 MPa
- Pressione di prova 1,6 MPa
- Temperatura max. 70 °C
- Consigliata (risparmio di energia): 60 °C
- Valvola d'intercettazione integrata

Per pressioni statiche superiori a 0,5 MPa si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

Installazione non finita

1. Preparare l'incasso a muro, rispettare le quote di installazione sul risvolto di copertina I e la fig. [1] sul risvolto di copertina II.
2. Rispettare la profondità interna come indicato nella fig. [2].
3. Allineare la scatola da incasso a muro (A) in senso orizzontale, verticale e parallelamente rispetto alla parete, vedere fig. [3].
4. Marcare i fori della scatola da incasso (A) e fissarla con i tasselli, le rondelle e con le viti (non compresa nel volume di fornitura).
5. Collegare la tubazione (B), vedere fig. [4].

I raccordi tra le tubazioni e l'alloggiamento non devono essere saldati, onde evitare il danneggiamento della valvola di intercettazione.

6. Chiudere la valvola d'intercettazione (C), vedere fig. [5].
7. Collegare il tubo flessibile (D) con il filtro (E) alla valvola d'intercettazione (C).

Aprire l'erogazione dell'acqua e controllare la tenuta dei raccordi!

Prima e dopo l'installazione, effettuare un lavaggio profondo del sistema di tubazioni (osservare quanto previsto dalla normativa EN 806).

Collegamento elettrico



Il collegamento elettrico deve essere effettuato solo da un elettricista specializzato. Durante il collegamento osservare le norme IEC 364-7-701-1984 (corrispondenti alle norme VDE 0100 parte 701) nonché tutte le norme nazionali e locali in materia.

- Utilizzare esclusivamente un cavo rotondo di diametro esterno da 6 a 8,5mm.
1. Tagliare un'apertura nella scatola da incasso (A), vedere fig. [6].
 2. Inserire il cavo di collegamento da 230 V (I) nella base. Isolare come indicato nella fig. [7].
 3. Tirare il tubo flessibile (J1) sui due fili sotto tensione.
 4. Montare il morsetto da lampadario (J), controllare le assegnazioni, vedere fig. [8].
 5. Col serracavi (J2) fissare tutti e tre i fili poco prima del morsetto da lampadario (J).
 6. Infilare i cavetti (I1) in un gomito e posizionare il morsetto da lampadario (J) sugli elementi di fissaggio nella base (K), vedere fig. [9].
 7. Fissare il cavo con le viti (M) e l'eliminazione della trazione (L).
 8. Fissare il coperchio (N) nella base (K) con la vite (O).

Nota per l'installatore:

- Montare la protezione muro grezzo (P), vedere fig. [10].
- Effettuare ulteriori fasi di montaggio solo dopo l'applicazione delle piastrelle.

Nota per il piastrellista:

- Tenere conto della dimensione delle giunzioni da 1 a 3mm rispetto alla protezione muro grezzo, vedere fig. [11].

Eseguire l'installazione definitiva.

Ulteriori fasi di montaggio sono riportate nell'installazione definitiva della parte esterna.

Pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina I.

NL

Toepassingsgebied

Inbouwmenkraan geschikt voor:

- Rechtstreekse aansluiting op koudwatertoevoer
- Aansluiting op de afvoer van een voorgeschakelde mengwatertoevoer

Informatie m.b.t. de veiligheid

- Deze installatie mag alleen in een vorstvrije ruimte worden geplaatst.
- De schakelende voeding is uitsluitend geschikt voor gebruik in gesloten ruimtes.
- De spanningsvoorziening moet separaat kunnen worden geschakeld.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt. Bij het gebruik van andere onderdelen gelden de garantie en het CE-keurmerk niet meer.

Technische gegevens

- Minimale stromingsdruk 0,05 MPa
- Maximale werkdruk 1 MPa
- Aanbevolen stromingsdruk 0,1 - 0,5 MPa
- Testdruk 1,6 MPa
- Temperatuur max. 70 °C
- Aanbevolen (energiebesparing): 60 °C

Geïntegreerde voorafsluiter
Bij statische drukken boven 0,5 MPa dient een drukregelaar te worden ingebouwd.

Ruwe installatie

1. Bereid de inbouwwand voor, let op de maattekening op uitvouwbaar blad I en afb. [1] op uitvouwbaar blad II.
2. Let op de inbouwdiepte zoals in afb. [2].
3. Breng de wandinbouwkast (A) horizontaal, loodrecht en parallel met de wand aan, zie afb. [3].
4. Teken de wandinbouwkast (A) af en bevestig deze met pluggen, ringen en schroeven (niet meegeleverd).
5. Sluit de buis (B) aan, zie afb. [4].

Er mag geen soldeerverbinding worden gemaakt tussen buizen en behuizing, omdat dit de ingebouwde voorafsluiter kan beschadigen.

6. Sluit de voorafsluiter (C), zie afb. [5].
7. Sluit de slang (D) met zeef (E) op de voorafsluiter (C) aan.

Open de watertoevoer en controleer de aansluitingen op lekkages!

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen!)

Elektrische installatie uitvoeren



De elektrische installatie mag uitsluitend door een elektromonteur worden uitgevoerd! Daarbij moeten de voorschriften volgens IEC 364-7-701-1984 (komt overeen met VDE 0100 deel 701) alsmede alle nationale en lokale voorschriften in acht worden genomen!

- Er mogen alleen ronde kabels met een buitendiameter van max. 6 tot 8,5mm worden gebruikt.
1. Snijd een gat in de wandinbouwkast (A), zie afb. [6].
 2. Steek een 230 V-aansluitkabel (I) in het onderstuk. Isoleer deze zoals getoond op afb. [7].
 3. Trek de slang (I1) over de beide spanningsaders.
 4. Monteer het kroonsteentje (J), let op de stekkerpentoewijzing, zie afb. [8].
 5. Zet alle drie de aders met de kabelbinder (J2) kort vóór het kroonsteentje (J) vast.
 6. Leg de draad (I1) in een boog en plaats het kroonsteentje (J) op de fixeerelementen in het onderstuk (K), zie afb. [9].
 7. Borg de kabel met de schroeven (M) en de trekontlasting (L).
 8. Bevestig het deksel (N) met schroef (O) in het onderstuk (K).

Aanwijzing voor de installateur:

- Plaats de beschermkap (P) op de wandinbouwkast, zie afb. [10].
- Voer verdere montagestappen pas uit nadat de tegels zijn aangebracht.

Aanwijzing voor de tegelzetter:

- Zorg voor een voegmaat van 1 tot 3mm t.o.v. de beschermkap, zie afb. [11].

Voltooi de installatie.

Verdere stappen in de montage worden uitgelegd bij de eindassemblage van het bovenstuk.

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad I.

S**Användningsområde**

Iväggblandare lämplig för:

- Direkt anslutning till kallvattenförsörjning
- Anslutning till utlopp på förinställd blandvattenförsörjning

Säkerhetsinformation

- Installationen får bara genomföras i frostfria utrymmen.
- Kopplingsnättdelen är bara lämplig för användning i stängda utrymmen.
- Spänningsförsörjningen måste kunna kopplas separat.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör. Användningen av andra delar medför att garantin och CE-märkningen inte längre gäller.

Tekniska data

- Minsta flödestryck 0,05 MPa
 - Drifttryck max. 1 MPa
 - Rekommenderat flödestryck 0,1-0,5 MPa
 - Kontrolltryck 1,6 MPa
 - Temperatur max. 70 °C
 - Rekommenderat (energibesparing): 60 °C
 - Integrerad säkerhetsspärr
- En tryckreducerare ska installeras om vilotrycket överstiger 0,5 MPa.

Grovinstallation

1. Förbered monteringsväggen, observera måttskissen på utvickningssida I och fig. [1] på utvickningssida II.
2. Beakta monteringsdjupet, fig. [2].
3. Justera väggmonteringsbehållaren (A) vågrätt, lodrätt och parallellt mot väggen, se fig. [3].
4. Markera hålen för väggmonteringsbehållaren (A) och fäst den med hylsorna, brickorna och skruvarna (finns inte med i leveransen).
5. Anslut rörledningen (B), se fig. [4].

Skarven mellan rörledningarna och huset får inte lödas, eftersom den inbyggda säkerhetsspärren annars kan skadas.

6. Stäng säkerhetsspärren (C), se fig. [5].
7. Anslut slangen (D) med silen (E) till säkerhetsspärren (C).

Öppna vattentillförseln och kontrollera anslutningarnas tätteth!

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (beakta EN 806)!

Genomföra elinstallation

Elinstallationen får endast utföras av en utbildad elinstallatör! Beakta föreskrifterna enligt IEC 364-7-701-1984 (motsv. VDE 0100 del 701) samt alla nationella och lokala föreskrifter!

- Bara en rundkabel med 6 till 8,5mm ytterdiameter får användas.
1. Skär en öppning i väggmonteringsbehållaren (A), se fig. [6].
 2. Dra in en 230 V-anslutningskabel (I) i underdelen. Avisolera enligt fig. [7].
 3. Dra slangen (J1) över de båda strömförande ledarna.
 4. Montera sockerbiten (J), observera polerna, se fig. [8].
 5. Fixera alla tre ledarna precis framför sockerbiten (J) med kabelbandet (J2).
 6. Dra tråden (I1) i en båge och placera sockerbiten (J) på fixeringselementen i underdelen (K), se fig. [9].
 7. Säkra kabeln med skruvarna (M) och dragavlastningen (L).
 8. Fäst locket (N) med skruven (O) i underdelen (K).

Anvisningar för installatören:

- Fäst skyddet (P), se fig. [10].
- Fortsätt monteringsarbetet först efter det att kaklingen avslutats.

Anvisningar för kakläggare:

- Ta hänsyn till fogmättet 1 till 3mm till skyddet, se fig. [11].

Genomför färdiginstallationen.

Ytterligare monteringssteg förklaras vid färdiginstallation av överkonstruktionen.

Reservdelar, se utvickningssida I.

DK**Anvendelsesområde**

Indmuringsbatteriet er egnet til:

- Direkte tilslutning til koldvandsforsyning
- Tilslutning ved afløbet til en forindstillet koldt/ varmtvandsforsyning

Sikkerhedsinformationer

- Installationen må kun foretages i frostsikre rum.
- DC-DC-omformeren er kun egnet til brug i lukkede rum.
- Spændingsforsyningen skal kunne til/frakobles separat.
- Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Anvendes der andre dele bortfalder garantien og CE-tegnet.

Tekniske data

- Min. tilgangstryk 0,05 MPa
 - Driftstryk maks. 1 MPa
 - Anbefalet tilgangstryk 0,1 - 0,5 MPa
 - Prøvetryk 1,6 MPa
 - Temperatur maks. 70 °C
 - Anbefalet (energibesparelse): 60 °C
 - Indbygget forafspærring
- Ved hviletryk over 0,5 MPa skal der monteres en reduktionsventil.

Forinstallation

1. Monteringsväggen göres parat, vær opmærksom på måltægningen på foldeside I og ill. [1] på foldeside II.
2. Vær opmærksom på monteringsdybden iht. ill. [2].
3. Vægmonteringskassen (A) rettes til vandret, lodret og parallelt med væggen, se ill. [3].
4. Marker vægmonteringskassen (A), og fastgør den med dyvler, skiver og skruer (ikke en del af leveringsspecifikationen).
5. Tilslut rørledningen (B), se ill. [4].

Der må ikke foretages nogen loddesamling mellem rørledningerne og huset, da den indbyggede forafspærring kan blive beskadiget.

6. Luk forafspærringen (C), se ill. [5].
7. Tilslut slangen (D) med en si (E) på forafspærringen (C).

Åbn for vandet, og kontroller, om tilslutningerne er tætte!

Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (overhold EN 806)!

EI-installation

EI-installationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør! Følg forskrifterne iht. IEC 364-7-701-1984 (svarer til VDE 0100 del 701) samt alle nationale og lokale forskrifter!

- Der må kun anvendes et rundt kabel med 6 til 8,5mm udv. diameter.

1. Skær en åbning i vægmonteringskassen (A), se ill. [6].
2. 230 V tilslutningskablet (I) føres ind i underdelen. Afisolér iht. ill. [7].
3. Træk slangen (J1) over de to strømførende årer.
4. Monter kronemuffen (J), vær opmærksom på tilslutningen, se ill. [8].
5. Fastgør de tre årer lige inden kronemuffen (J) med kabelbåndet (J2).
6. Læg litzen (I1) i et vinkelstykke, og placer kronemuffen (J) på fastgørelsesdelen i underdelen (K), se ill. [9].
7. Spænd kablet med skruerne (M), og spænd trækafastningen (L).
8. Fastgør dækslet (N) med skruen (O) i underdelen (K).

Anvisning til montøren:

- Sæt råmurbeskyttelsen (P) på, se ill. [10].
- Yderligere monteringsstrin skal først udføres efter flisearbejdet.

Anvisning til fliseopsætteren:

- Fugen hen til beskyttelsesmanchetten skal være 1 til 3 mm, se ill. [11].

Gør installationen færdig.

De yderligere monteringsstrin forklares ved færdiginstallationen af den øverste del.

Reserve dele, se foldeside I.

N

Bruksområde

- Innbyggingssbatteri, egnet for:
- Direkte tilkobling til kaldtvannsforsyningen
- Tilkobling på avgangen til en forhåndsinnstilt blandevannsforsyning

Sikkerhetsinformasjon

- Må bare installeres i frostsikre rom.
- Strømforsyningsenheden er utelukkende egnet for bruk i lukkede rom.
- Spenningsforsyningen må kunne kobles separat.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør. Bruk av andre deler medfører at garantien opphører og CE-merkingen blir ugyldig.

Tekniske data

- Minste dynamiske trykk: 0,05 MPa
 - Driftstrykk maks. 1 MPa
 - Anbefalt dynamisk trykk: 0,1 - 0,5 MPa
 - Kontrolltrykk: 1,6 MPa
 - Temperatur: maks. 70 °C
 - Anbefalt (energisparing): 60 °C
 - Integreert forsperr
- Ved statisk trykk over 0,5 MPa monteres en trykkreduksjonsventil.

Grovinstallasjon

1. Klargjør monteringsveggen på forhånd, se måltegningen på utbrettside I og bilde [1] på utbrettside II.
2. Pass på monteringsdybden, se bilde [2].
3. Juster veggmonteringskassen (A) vannrett, loddrett og parallelt med veggen, se bilde [3].
4. Avmerk veggmonteringskassen (A) og fest med plugger, skiver og skruer (følger ikke med ved levering).
5. Koble til rørdledning (B), se bilde [4].

En loddeforbindelse mellom rørdledninger og hus må ikke utføres, da den monterte forsperr kan bli skadet.

6. Steng forsperr (C), se bilde [5].
7. Koble slangen (D) med silen (E) til forsperr (C).

Åpne vanntilførselen og kontroller at koblingene er tette!
Spyl rørdledningssystemet grundig før og etter installasjonen (se EN 806)!

Elektroinstallasjon



Elektroinstallasjon må kun utføres av godkjent elektroinstallatør! Overhold forskriftene i henhold til IEC 364-7-701-1984 (tilsv. VDE 0100 del 701) samt alle nasjonale og lokale forskrifter!

- Det må kun brukes rundkabel med ytre diameter på 6 til 8,5 mm.
- 1. Skjær åpning i veggmonteringskassen (A), se bilde [6].
- 2. Stikk 230 V-tilkoblingskabelen (I) inn i underdelen. Avisoleres som vist på bilde [7].
- 3. Trekk slangen (J1) over de to strømførende ledningene.
- 4. Monter kroneklemmen (J). Pass på tilordningen, se bilde [8].
- 5. Fest alle tre ledningene med kabelklemmen (J2) like foran kroneklemmen (J).
- 6. Legg snoren (I1) i en bue, og plasser kroneklemmen (J) på festeelementene i underdelen (K), se bilde [9].
- 7. Sikre kabel med skruer (M) og strekkavlastning (L).
- 8. Fest deksel (N) med skruer (O) i underdelen (K).

Informasjon til installatøren:

- Sett på beskyttelsesdekselet (P), se bilde [10].
- Videre monteringsarbeid utføres først etter flisleggingsarbeidene.

Informasjon til flisleggeren:

- Ta hensyn til fugemål på 1 til 3 mm til beskyttelsesdekselet, se bilde [11].

Gjennomfør ferdiginstalleringen.

Videre monteringsstrin forklares ved ferdiginstallering av ventiloverstykket.

Reserve deler, se utbrettside I.

FIN

Käyttöalue

- Piiloasennussekoittimen käyttötavat:
- Suoraan liitettään kylmän veden syöttöjohtoon
 - Liitettään sekoitetun veden syöttöjohtoon

Turvallisuusohjeet

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojatuissa tiloissa.
- Kytkenäverkkolaite on tarkoitettu yksinomaan sisätiloissa käytettäväksi.
- Virrantulon täytyy olla erikseen kytkettävissä.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita. Muiden osien käyttö aiheuttaa takuun ja CE-tunnusmerkinnän raukeamisen.

Tekniset tiedot

- Vähimmäisvirtausapaine 0,05 MPa
 - Käyttöapaine enint. 1 MPa
 - Suositeltava virtausapaine 0,1 - 0,5 MPa
 - Koepaine 1,6 MPa
 - Lämpötila enint. 70 °C
 - Suositus (energian säästämiseksi): 60 °C
 - Integroitu katkaisin
- Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäessä 0,5 MPa.

Alkutoimet

1. Valmistele asennusseinä, huomaa mittapiirros kääntöpuolen sivulla I ja kuva [1] kääntöpuolen sivulla II.
2. Noudata kuvassa [2] ilmoitettua asennussyvyyttä.
3. Sovita piiloasennuskotelo (A) paikalleen vaaka- ja pystysuoraan sekä seinän suuntaiseksi, ks. kuva [3].
4. Merkitse piiloasennuskotelo (A) ja kiinnitä tulpilla, aluslevyillä ja ruuveilla (ei kuulu toimitussisältöön).
5. Liitä putki (B), ks. kuva [4].

Putkia ja koteloa ei saa liittää toisiinsa juottamalla, koska asennettu katkaisin voi vaurioitua.

6. Sulje katkaisin (C), ks. kuva [5].
7. Liitä letku (D) siivilän (E) kanssa katkaisimeen (C).

Avaa vedentulo ja tarkasta liitäntöjen tiiviys!

Huuhtelee putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava)!

Sähköasennuksen suoritus



Sähköasennukset saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja! Tällöin on noudatettava IEC 364-7-701-1984:n (vast. VDE 0100 osa 701) mukaisia määräyksiä sekä kaikkia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä!

- Asennuksessa saa käyttää vain pyöreää, ulkohalkaisijaltaan 6 - 8,5mm:n kaapelia.
1. Leikkaa aukko piiloasennuskoteloon (A), ks. kuva [6].
 2. Ohjaa 230 V -liitäntäjohto (I) alaosaan. Kuori eriste kuvan [7] mukaisesti.
 3. Vedä letku (J1) molempien virtaa johtavien johtimien päälle.
 4. Asenna sokeripalaliitin (J), huomioi liitinjärjestys, ks. kuva [8].
 5. Sido kaikki kolme johdinta yhteen nippusiteellä (J2) hieman ennen sokeripalaliitintä (J).
 6. Taivuta säikeet (I1) kaarelle ja sijoita liitin (J) alaosassa (K) oleviin kiinnikkeisiin, ks. kuva [9].
 7. Varmista johto ruuveilla (M) ja vedonestimellä (L).
 8. Kiinnitä kansi (N) ruuvilla (O) alaosaan (K).

Ohjeita asentajalle:

- Paina kotelon kansi (P) paikalleen, ks. kuva [10].
- Muut asennukset tehdään vasta laatoituksen jälkeen.

Ohjeita laatoittajalle:

- Huomaa 1 - 3mm saumarako kotelon kanteen nähden, ks. kuva [11].

Suorita loppuasennus.

Muut asennusvaiheet on kuvattu pintaosien asennuksen yhteydessä.

Varaosat, ks. kääntöpuolen sivu I.

PL

Zakres stosowania

Bateria podtynkowa do:

- Bezpośredniego podłączenia do zasilania zimną wodą
- Podłączenia do wstępnie przygotowanej wody zmieszanej

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Montaż można wykonać tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
- Zasilacz impulsowy przystosowany jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Wymagane jest osobno włączane zasilanie elektryczne.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Wykorzystywanie innych części prowadzi do wygaśnięcia gwarancji i oznaczenia CE.

Dane techniczne

- Ciśnienie minimalne 0,05 MPa
 - Ciśnienie robocze maks. 1 MPa
 - Zalecane ciśnienie przepływu 0,1 - 0,5 MPa
 - Ciśnienie kontrolne 1,6 MPa
 - Temperatura maks. 70 °C
 - Zalecana (energooszczędna): 60 °C
 - Zintegrowany zawór odcinający
- Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 0,5 MPa, należy wmontować reduktor ciśnienia.

Instalacja wstępna

1. Przygotować ścianę montażową, przestrzegać rysunku wymiarowego na stronie rozkładanej I i rys. [1] na stronie rozkładanej II.
 2. Głębokość montażu przedstawiono na rys. [2].
 3. Ustawić skrzynkę do montażu ściennego (A) w położeniu poziomym, pionowym i równoległym do ściany, zob. rys. [3].
 4. Zaznaczyć skrzynkę do montażu ściennego (A) i zamocować za pomocą kołków rozporowych, podkładek i śrub (nie należy do wyposażenia standardowego).
 5. Podłączyć przewód rurowy (B), zob. rys. [4].
- Nie należy stosować połączenia lutowanego pomiędzy przewodami rurowymi a korpusem,** ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia wbudowanych zaworów odcinających.
6. Zamknąć zawór odcinający (C), zob. rys. [5].
 7. Podłączyć przewód giętki (D) z sitkiem (E) do zaworu odcinającego (C).

Utworzyć dopływ wody i sprawdzić szczelność połączeń!

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać EN 806)!

Wykonanie instalacji elektrycznej



Instalacja elektryczna może zostać wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka! Należy przy tym uwzględnić przepisy wg normy IEC 364-7-701-1984 (odp. VDE 0100 część 701), jak również wszystkie przepisy krajowe i lokalne!

- Instalację elektryczną należy wykonać wyłącznie z okrągłego przewodu elektrycznego o średnicy zewnętrznej maks. 6 do 8,5mm.
1. Wyciąć otwór w skrzynce do montażu ściennego (A), zob. rys. [6].
 2. Włożyć przewód przyłączeniowy 230 V (I) do części dolnej transformatora. Odizolować zgodnie z rys. [7].
 3. Założyć przewód giętki (J1) na obydwie żyły przewodu zasilającego.
 4. Zamontować łącznik (J), zwrócić uwagę na przyporządkowanie, zob. rys. [8].
 5. Zamocować trzy żyły przewodu przy użyciu opaski zaciskowej (J2) bezpośrednio przed łącznikiem (J).
 6. Ułożyć przewód licowy (I1) w kolanku i ustawić łącznik (J) na elementach montażowych w dolnej części (K), zob. rys. [9].
 7. Zabezpieczyć przewód przy użyciu śrub (M) oraz zacisku przewodu (L).
 8. Zamocować pokrywę (N) przy użyciu śruby (O) w części dolnej (K).

Wskazówka dla instalatora:

- Założyć osłonę armatury (P) – zob. rys. [10].
- Następane czynności montażowe należy wykonać po położeniu płytek ceramicznych.

Wskazówka dla osoby kładącej glazurę:

- Wymiar szczeliny przy osłonie armatury powinien wynosić 1 do 3mm – zob. rys. [11].

Przeprowadzić instalację końcową.

Dalsze czynności montażowe zostaną wyjaśnione podczas instalacji elementu górnego.

التوصيل بخط الإمداد بالطاقة

Części zamienne, zob. strona rozkładana I.

UAE

التركيب

- يعتبر خلط المرشة المركب داخل الجدار مناسباً لـ:
- التوصيل المباشر بخط الإمداد بالماء البارد
- التوصيل لفوهة منبع خط الإمداد بخط المياه المختلطة

ملاحظات الأمان

- يمكن التركيب فقط في الحجر الخالية من الجليد.
- يعتبر خط الإمداد بالطاقة ذو النمط المحول مناسباً فقط للاستخدام المنزلي.
- يجب أن تكون فطمية الإمداد قابلة للتحويل بشكل منفصل.
- استخدم فقط قطع الغيار الأصلية. حيث إن استخدام أية قطع غيار أخرى ستؤدي إلى إبطال الضمان وتحديد الهوية.

البيانات الفنية

- الحد الأدنى لضغط الإنسياب 0.05 ميغاباسكال
- الحد الأقصى لضغط التشغيل 1 ميغاباسكال
- ضغط الإنسياب الموصى به 0.1 – 0.5 ميغاباسكال
- ضغط الاختبار 1.6 ميغاباسكال
- الحد الأقصى لدرجة الحرارة 70 °م
- الموصى به (توفير الطاقة): 60 °م
- صمام عازل أساسي منمخ
- في حالة تجاوز أنظمة الضغط الثابتة 0.5 ميغاباسكال (5 قضيب)، فيجب تركيب صمام تقليل الطاقة.

التركيب الأساسي

- قم بإعداد الحائط لإجراء عملية التركيب، ارجع إلى رسوم الأبعاد في الصفحة المطوية 1 والشكل [1] في الصفحة المطوية II.
 - لاحظ عمق التركيب وفقاً للشكل [2].
 - قم بمحاذاة صندوق التركيب في الجدار (A) أفقياً وعمودياً وموازيًا للجدار، ارجع الشكل [3].
 - قم بوضع علامة على صندوق التركيب في الجدار وقم بتثبيت المقابس والفلاتك والبراغي (غير مرفق في مواصفات التسليم).
 - قم بتوصيل المواسير (B)، ارجع الشكل [4].
- لا يتم بلحم التوصيلات بين المواسير والغلاف، وإلا فربما يؤدي هذا إلى تلف صمام العازل الأساسي المنمخ.
- قم بإغلاق صمام العازل الأساسي (C)، ارجع الشكل [5].
 - قم بتوصيل الخرطوم (D) باستخدام المصفاة (E) إلى صمام العازل الأساسي (C).
- قم بفتح خط الإمداد بالمياه الساخنة والباردة وقم بحص توصيلات إحكام وعدم تسرب المياه.
- قم بشطف المواسير جيداً قبل وبعد التركيب (لاحظ EN 806).

يجب إجراء عملية التركيب الكهربائي بواسطة كهربائي متخصص. ويجب أن يتم هذا العمل وفقاً للوائح المنصوص عليها من قبل VDE 0100 IEC 364-7-701 (والتي تتوافق مع VDE 0100 الجزء 701) وكذلك جميع اللوائح الوطنية والمحلية.



- ربما يتم استخدام فقط الكابلات المدورة ذات البعد الخارجي 6 إلى 8.5 مم.
- عمل فتحة في صندوق التركيب في الجدار (A)، ارجع الشكل [6].
- أدخل سلك التوصيل 230 فولت (I) في الجزء السفلي، قم بعزله وفقاً لما هو مبين في الشكل [7].
- إسحب الكم (J1) فوق السلكين الكهربيين.
- قم بتثبيت الشبك (J) مع مراعاة الوصلات السليمة، انظر الشكل [8].
- قم بتثبيت الأسلاك الثلاثة بمساعدة رباط الأسلاك (J2) قرب الشبك (J).
- قم بتمرير السلسلة (I1) داخل القوس وقم بوضع الطرف المعدني (J) في محددات القاعدة (K)، ارجع الشكل [9].
- قم بتأمين الكابل باستخدام البراغي (M) وصمام المصفاة (L).
- قم بتثبيت الغطاء (N) في القاعدة (K) باستخدام البرغي (O).

ملاحظة خاصة بالسلكي:

- قم بارتداء واقي التركيب الأساسي (P)، ارجع الشكل [10].
- لا تقم بأية إجراءات تركيب إضافية أخرى إلى حين اكتمال شبكة البلاط.

ملاحظات خاصة بمركب البلاط:

- يجب مراعاة من 1 إلى 3 وصلة حق لتحقيق الحماية أثناء التركيب الأساسي، ارجع الشكل [11].

قم بالتركيب النهائي.

يتم شرح مزيداً من إجراءات التركيب في التركيب النهائي للجزء العلوي.

الحصول على معلومات حول قطع الغيار، ارجع الصفحة المطوية I.

GR

Πεδίο εφαρμογής

- Χωρευτός μίκτης ντους, κατάλληλος για:
- Απευθείας σύνδεση στην παροχή κρύου νερού
 - Σύνδεση στην έξοδο μίας παροχής νερού μίξης

Πληροφορίες ασφαλείας

- Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο σε χώρους που προστατεύονται από παγετό.
- Το τροφοδοτικό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.
- Η παροχή ρεύματος θα πρέπει να συνδεθεί χωριστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και πρόσθετα εξαρτήματα. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης και του σήματος CE.

Τεχνικά στοιχεία

- Ελάχιστη πίεση ροής 0,05 MPa
 - Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar 1 MPa
 - Συνιστώμενη πίεση ροής 0,1 - 0,5 MPa
 - Πίεση ελέγχου 1,6 MPa
 - Μέγιστη θερμοκρασία 70 °C
 - Συνιστώμενη (εξοικονόμηση ενέργειας): 60 °C
 - Ενσωματωμένη βαλβίδα απομόνωσης
- Σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 0,5 MPa θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Τοποθέτηση σωλήνων

1. Προετοιμάστε τον τοίχο τοποθέτησης, δώστε προσοχή στο σχέδιο διαστάσεων της αναδιπλούμενης σελίδας I και στην εικ. [1] της αναδιπλούμενης σελίδας II.
2. Προσέξτε το βάθος τοποθέτησης, βλ. εικ. [2].
3. Φέρτε το κατ'επιτοίχιας τοποθέτησης (A) στη σωστή κάθετη και οριζόντια θέση, προσέχοντας ώστε να είναι παράλληλο προς την επιφάνεια του τοίχου, βλέπε εικ. [3].
4. Μαρκάρτε το κατ'επιτοίχιας τοποθέτησης (A) και στερεώστε το με το βύσμα, τις ροδέλες και τις βίδες (δεν περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές παροχής).
5. Συνδέστε τη σωλήνωση (B), βλ. εικόνα [4].

Δεν επιτρέπεται η ένωση με θερμής συγκόλληση μεταξύ των σωληνώσεων και του περιβλήματος. Επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ενσωματωμένη βαλβίδα απομόνωσης.

6. Κλείστε τη βαλβίδα απομόνωσης (C), βλ. εικόνα [5].
7. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (D) με το φίλτρο (E) πάνω στη βαλβίδα απομόνωσης (C).

Ανοίξτε την παροχή του νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!

Πραγματοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης



Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο! Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές κατά IEC 364-7-701-1984 (αντιστ. VDE 0100 Μέρος 701) καθώς και όλες οι τοπικές και εθνικές διατάξεις!

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο καλώδιο κυκλικής διατομής με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 6 έως 8,5mm.
1. Κόψτε το άνοιγμα στο κατ'επιτοίχιας τοποθέτησης (A), βλέπε εικ. [6].
 2. Περάστε ένα καλώδιο σύνδεσης 230 V (I) στη βάση του μετατροπέα. Μονώστε σύμφωνα με την εικ. [7].
 3. Περάστε το σπирάλ (J1) επάνω από τους δύο ηλεκτροφόρους κλώνους.
 4. Τοποθετήστε τον ακροδέκτη (J), δώστε προσοχή στην αντιστοίχιση των επαφών, βλέπε εικ. [8].
 5. Με τον σφικτήρα καλωδίου (J2) στερεώστε και τους τρεις κλώνους μπροστά από τον ακροδέκτη (J).
 6. Τοποθετήστε τον κλώνο (I1) σε τόξο και φέρτε τον ακροδέκτη (J) επάνω στα στοιχεία στερέωσης του κάτω μέρους (K), βλέπε εικ. [9].
 7. Ασφαλίστε το καλώδιο με τις βίδες (M) και το σφικτήρα καλωδίου (L).
 8. Στερεώστε το κάλυμμα (N) με τη βίδα (O) στο κάτω μέρος (K).

Οδηγία για τον τεχνίτη εγκατάστασης:

- Τοποθετήστε την προστασία τοιχοποιίας (P), βλ. εικ. [10].
- Συνεχίστε με τα επόμενα βήματα συναρμολόγησης μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων.

Οδηγίες για τον τεχνίτη τοποθέτησης των πλακιδίων:

- Λάβετε υπόψη σας τις διαστάσεις του αρμού 1 έως 3mm της προστασίας τοιχοποιίας, βλ. εικ. [11].

Πραγματοποιήστε την τελική τοποθέτηση.

Τα επόμενα βήματα συναρμολόγησης περιγράφονται στην τελική τοποθέτηση του άνω μέρους.

Ανταλλακτικά, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα I.

CZ

Οblast použití

Podomítková baterie, vhodná pro:

- Přímé připojení na přívodní potrubí studené vody
- Připojení na výstup předřazeného zařízení na přípravu smíšené vody

Bezpečnostní informace

- Toto zařízení je určeno pouze pro instalaci do místností chráněných proti mrazu.
- Spínací síťový zdroj je určen výhradně pro použití v uzavřených místnostech.
- Napájecí síťové napětí se musí dát vypnout a zapnout separátně.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Při použití jiných, neoriginálních dílů neplatí záruka a CE-certifikace.

Technické údaje

- Minimální proudový tlak 0,05 MPa
- Provozní tlak max. 1 MPa
- Doporučený proudový tlak 0,1 - 0,5 MPa
- Zkušební tlak 1,6 MPa
- Teplota max. 70 °C
- Doporučeno (úspora energie): 60 °C
- Integrovaný předuzávěr

Při vyšších statických tlacích než 0,5 MPa se musí namontovat redukční ventil.

Hrubá instalace

1. Připravte montážní stěnu, přitom dodržujte kótované rozměry na skládací straně I a na obr. [1] na skládací straně II.
2. Dodržte montážní hloubku podle obr. [2].
3. Podomítkovou montážní skříňku (A) vyrovnejte vodorovně, svisle a paralelně pomocí vodováhy, viz obr. [3].
4. Označte upevňovací otvory podomítkové montážní skříňky a upevněte ji pomocí hmoždinek, podložek a šroubů (není součástí dodávky).
5. Připojte potrubí (B), viz obr. [4].

Spojení potrubí a tělesa se nesmí provést letováním,

jinak by se mohli poškodit zabudovaný předuzávěr.

6. Uzavřete předuzávěr (C), viz obr. [5].
7. Hadici (D) se sítkem (E) připojte na předuzávěr (C).

Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů!

Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806)!

Elektrická instalace



Elektrickou instalaci smí provést pouze kvalifikovaný elektroinstalatér! Přitom je nutno respektovat předpisy IEC 364-7-701-1984 (odpovídá VDE 0100, část 701), jakož i všechny platné národní předpisy a normy pro elektrickou instalaci!

- Pro elektroinstalaci se smí použít pouze kabel s kruhovým průřezem a vnějším průměrem max. 6 až 8,5mm.

1. Do podomítkové montážní skříňky (A) vyřízněte otvor, viz obr. [6].
2. 230 V připojovací kabel (I) zaveďte do spodního dílu transformátoru. Odizolujte podle obr. [7].

3. Na oba proudové kabely nasuňte hadici (J1).
4. Namontujte instalační kabelovou svorku (J), dbejte na správné zapojení, viz obr. [8].
5. Všechny tři kabely upevněte pomocí kabelové spony (J2) těsně před instalační kabelovou svorkou (J).
6. Pramenice kabelu (I1) nainstalujte do oblouku a kabelovou svorku (J) vložte do upevňovacích prvků ve spodním dílu (K), viz obr. [9].
7. Kabel zajistěte pomocí šroubů (M) s použitím svorky proti namáhání v tahu (L).
8. Kryt (N) upevněte ve spodním dílu (K) pomocí šroubu (O).

Upozornění pro instalatéra:

- Nasuňte kryt hrubé montáže (P), viz obr. [10].
- V další montáži pokračujte až po nalepení obkládaček.

Upozornění pro obkládače:

- Zohledněte šířku spáry od krytu hrubé montáže rozměru 1 až 3mm, viz obr. [11].

Dokončení instalace.

Další postup montáže je popsán v postupu pro konečnou instalaci nástavby.

Náhradní díly, viz skládací strana I.

H

Felhasználási terület

Süllyesztett csaptelep a következő célokra:

- A hidegvízrendszerhez való közvetlen csatlakoztatásra
- Beépített kevertvízellátóhoz való csatlakoztatásra

Biztonsági információk

- A berendezés felszerelését csak fagymentes helyiségekben szabad végezni.
- A hálózati kapcsoló használata kizárólag belső terekben engedélyezett.
- A feszültségellátást úgy kell megoldani, hogy az külön kapcsolható legyen.
- Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. Más alkatrészek használata a garancia és a CE-jelölés megszűnéséhez vezet.

Műszaki adatok

- Minimális áramlási nyomás 0,05 MPa
 - Üzemi nyomás max. 1 MPa
 - Javasolt áramlási nyomás 0,1-0,5 MPa
 - Vizsgálati nyomás 1,6 MPa
 - Hőmérséklet max. 70 °C
 - Javasolt (energiamegtakarítás): 60 °C
 - Integrált elzárócsap
- 0,5 MPa feletti nyugalmi nyomás esetén szereljen be nyomáscsökkentőt.

Nyers szerelés

1. Készítse elő a falat, ügyeljen az I. kihajtható oldal méretraajzára és a II. kihajtható oldal [1]. ábrájára.
2. Ügyeljen a beépítési mélységre a [2]. ábrának megfelelően.
3. Illessze a falhoz a falba szerelhető dobozt (A) vízszintesen, függőlegesen és párhuzamosan, lásd [3]. ábra.
4. Jelölje be a falba szerelhető doboz (A) furatait, és rögzítse a dübel, az alátétek és a csavarok segítségével (a csomagolás nem tartalmazza).
5. Csatlakoztassa a csővezetékét (B), lásd az [4]. ábrát.

A csővezetékek és a szerelvény burkolata között nem szabad forrasztani, mivel a beépített elzárócsapok megsérülhetnek.

6. Zárja el az elzárócsapot (C), lásd [5]. ábra.
7. A tömlőt (D) a szűrővel (E) együtt csatlakoztassa az elzárócsapra (C).

Nyissa meg a vízhálózatot és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét!

A csővezetékét a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át (ügyeljen az EN 806 szabványra)!

A villanszerelés elvégzése



A villanszerelési munkákat csak szakképzett villanszerelő végezheti el! Ennek során be kell tartani az IEC 364-7-701-1984 szabvány (VDE 0100 701. rész szerinti) előírásait, valamint minden nemzeti és helyi előírást!

- Csak kör keresztmetszetű, 6-8,5mm külső átmérőjű kábelt szabad használni.
1. Vágjon nyílást a falba szerelhető dobozra (A), lásd [6]. ábra.
 2. Vezesse be az (I) 230 V-csatlakozókábelt a transzformátor alsó részébe. Csupaszolja le a [7]. ábra szerint.
 3. Húzza az (J1) tömlőt az két áramvezető szálra.
 4. Szerelje be az (J) csavaros vezetékcsatlakozót, ügyeljen a bekötésre, lásd [8]. ábra.
 5. Rögzítse az (J2) kábelkötegelővel mind a három vezetékét röviddel az (J) csavaros vezetékcsatlakozó előtt.
 6. Vezesse a szálakat (I1) ívben és helyezze a csavaros vezetékcsatlakozót (J) az alsó részben (K) lévő rögzítőelemre, lásd [9]. ábra.
 7. Biztosítsa a kábelt csavarokkal (M) és tehermentesítővel (L).
 8. Rögzítse a fedelet (N) a csavarral (O) az alsó részben (K).

Utasítások a szerelő számára:

- Helyezze fel a nyersfalazat védőjét (P), lásd [10]. ábra.
- A további szerelési lépéseket a csempézés befejezése után kell elvégezni.

Utasítások a burkoló számára:

- Vegye figyelembe az 1-től 3mm-ig terjedő hézagméretet a nyersfalazat védőjéig, lásd [11]. ábra.

Fejezze be a szerelést.

A további szerelési lépéseket a felső építmény készre szerelésénél közöljük.

Alkatrészek, lásd I. kihajtható oldal.

P

Campo de utilização

Misturadora encastrável de duche adequada para:

- Ligação directa ao abastecimento de água fria
- Ligação à saída de um abastecimento de água temperada pré-regulada

Informações de segurança

- A instalação apenas pode ser feita em compartimentos protegidos da geada.
- A ficha de ligação é exclusivamente adequada para ser utilizada em compartimentos fechados.
- O abastecimento de corrente eléctrica deve poder ser ligado e desligado em separado.
- Utilizar apenas peças sobresselentes e acessórios originais. A utilização de outras peças tem como consequência a extinção da garantia e da marcação CE.

Dados técnicos

- Pressão mínima de caudal 0,05 MPa
- Pressão de serviço máx. 1 MPa
- Pressão de caudal recomendada 0,1 - 0,5 MPa

- Pressão de teste 1,6 MPa
 - Temperatura máx. 70 °C
 - Recomendado (poupança de energia): 60 °C
 - Válvula de segurança integrada
- Em pressões estáticas superiores a 0,5 MPa, deve montar-se um redutor de pressão.

Instalação em bruto

1. Preparar a parede destinada à montagem – consultar o desenho cotado na página desdobrável I e na fig. [1] da página desdobrável II.
2. Ter atenção à profundidade de montagem, conforme a fig. [2].
3. Alinhar a caixa de encastrar à parede (A) na horizontal, na vertical e paralelamente em relação à parede, ver fig. [3].
4. Marcar a caixa de encastrar à parede (A) e fixar com buchas, anilhas e parafusos (não incluído no material fornecido).
5. Conectar a tubagem (B), ver fig. [4].

Não deve ser feita uma ligação por soldadura entre as tubagens e o cárter, uma vez que a válvula de segurança incorporada pode ser danificada durante esta operação.

6. Fechar a válvula de segurança (C), ver fig. [5].
7. Conectar o tubo flexível (D) com filtro (E) à válvula de segurança (C).

Abrir a entrada de água e verificar se as ligações estão estanques!

Antes e depois da instalação, enxaguar bem as tubagens (respeitar a norma EN 806)!

Proceder à instalação eléctrica



A instalação eléctrica só poderá ser realizada por um electricista especializado! Deverão ser respeitadas as normas de acordo com IEC 364-7-701-1984 (corresp. à VDE 0100 Parte 701), bem como todas as normas nacionais e locais em vigor!

- Apenas podem ser usados cabos cilíndricos de 6 a 8,5mm de diâmetro exterior.
1. Cortar a abertura na caixa de encastrar à parede (A), ver fig. [6].
 2. Inserir o cabo de ligação de 230 V (I) na parte inferior. Descarnar o cabo conforme mostra a fig. [7].
 3. Enfiar o tubo flexível (J1) por ambos os fios condutores de corrente.
 4. Montar o ligador (J), atendendo à ocupação correcta, ver fig. [8].
 5. Com a abraçadeira (J2) fixar os três fios um pouco atrás do ligador (J).
 6. Aplicar os fios (I1) em curva e posicionar o ligador (J) nos elementos de fixação na parte inferior (K), ver fig. [9].
 7. Fixar o cabo com parafusos (M) e alívio de tracção (L).
 8. Fixar a tampa (N) com o parafuso (O) na parte inferior (K).

Nota para o instalador:

- Inserir a tampa protectora da instalação (P), ver fig. [10].
- Só realizar os passos de montagem seguintes depois da aplicação dos azulejos.

Nota para o ladrilhador:

- Deixar 1 a 3mm de dimensão das juntas relativamente à tampa protectora da instalação, ver fig. [11].

Efectuar a instalação completa.

Os demais passos de montagem são explicados na instalação completa da estrutura superior.

Peças sobresselentes, ver página desdobrável I.

TR

Kullanım sahası

Sıva altı batarya aşağıdakiler için uygundur:

- Soğuk suya doğrudan bağlantı
- Önceden karışmış su besleme çıkışına bağlantı

Emniyet bilgileri

- Montaj ancak don olmayan odalarda yapılabilir.
- Şalter adaptörü sadece kapalı mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.
- Gerilim beslemesi ayrı olarak ayarlanabilmelidir.
- Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın. Diğer parçaların kullanımını garanti hakkının ortadan kalkmasına ve CE işaretinin geçerliliğini kaybetmesine neden olur.

Teknik Veriler

- En az akış basıncı 0,05 MPa
- İşletim basıncı maks. 1 MPa
- Tavsiye edilen akış basıncı 0,1 - 0,5 MPa
- Kontrol basıncı 1,6 MPa
- Sıcaklık maks. 70 °C
- Tavsiye edilen (enerji tasarrufu): 60 °C
- Entegre ön kısma

Akış basıncını 0,5 MPa üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.

Ön montaj

1. Montaj duvarını hazırlayın, katlanır sayfa I'deki ölçü işaretine ve katlanır sayfa II'deki şekil [1]'e dikkat edin.
2. Montaj derinliği için, şekil [2]'ye bakın.
3. Duvar montaj kutusunu (A) duvara yatay, dikey ve paralel olarak düzeltin, bkz. şekil [3].
4. Duvar montaj kutusunu (A) çizim ve dübelllerle, rondelalarla ve civatalarla tespitleyin (teslimat kapsamında bulunmaz).
5. Boruların (B) bağlanması, bakınız şekil [4].

Monte edilmiş ön kısma zarar görebileceğinden gövde ve boru hatları arasında lehimli bağlantı uygulanmamalıdır.

6. Ön kısmayı (C) kapatın, bkz. şekil [5].
7. Hortumu (D) süzgeçle (E) ön kısmaya (C) bağlayın.

Su girişini açın ve bağlantılarınız sızdırmazlığını kontrol edin!

Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin (EN 806'ya dikkat edin)!

Elektrik tesisatının kurulması



Elektrik tesisatı, sadece ehliyetli bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır! IEC 364-7-701-1984 (VDE 0100 bölüm 701'e tekabül etmektedir)'e göre tüm talimatlara ve tüm yerel ile ulusal talimatlara uyulmalıdır!

- Sadece 6 ila 8,5mm dış çapa sahip yuvarlak kablo kullanılmalıdır.
1. Duvar montaj kutusunda (A) boşluk açın, bkz. şekil [6].
 2. 230 V-bağlantı kablosunu (I) alt parçaya sokun. Şekil [7]'de gösterildiği gibi izole edin.
 3. Hortumu (J1) her iki elektrik iletken kablunun üzerinden çekin.
 4. Klemensi (J) monte edin, kullanım düzenine dikkat edin, bkz. şekil [8].
 5. Kablo bağlayıcısı ile (J2) her üç kabloyu da klemenden (J) önce tespitleyin.
 6. Esnek kabloyu (I1) bir dirsek içine döşeyin ve klemensi (J) alt parçadaki (K) sabitleme elemanlarına yerleştirin, bkz. şekil [9].
 7. Kabloyu, civatalar (M) ve çekiş yükünü hafifletme mekanizması (L) ile emniyete alın.
 8. Kapağı (N) civata (O) ile alt parçaya (K) tespit edin.

Montör için açıklama:

- Ön montaj korumasını (P) takın, bkz. şekil [10].
- Sonraki montaj adımlarını ancak fayans işlerinden sonra gerçekleştirin.

Fayans döşeyici için açıklama:

- Ön montaj korumasına kadar olan 1 ila 3mm arası aralık ölçüsünü dikkate alın, bkz. şekil [11].

Son montajı uygulayın.

Diğer montaj işlemleri üst parçaların son montajında açıklanacaktır.

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I.

SK

Oblast' použítia

Podmíetková batéria, vhodná pre:

- Priame pripojenie na prívodné potrubie studenej vody
- Pripojenie na výstup predradeného zariadenia na prípravu zmiešanej vody

Bezpečnostné informácie

- Toto zariadenie je určené výlučne pre inštaláciu do miestností chránených proti mrazu.
- Spinací sieťový zdroj je určený len pre použitie v uzavretých miestnostiach.
- Napájacie napätie sa musí dať zapnúť a vypnúť separátne.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Pri použití iných, neoriginálnych dielov neplatí záruka a CE-certifikácia.

Technické údaje

- Minimálny hydraulický tlak 0,05 MPa
- Prevádzkový tlak max. 1 MPa
- Odporúčaný hydraulický tlak 0,1 - 0,5 MPa
- Skúšobný tlak 1,6 MPa
- Teplota max. 70 °C
- Odporúčaná (úspora energie): 60 °C
- Integrovaný preduzáver

Pri vyšších statických tlakoch než 0,5 MPa sa musí namontovať redukčný ventil.

Hrubá inštalácia

1. Pripravte montážnu stenu, pritom dodržujte kótované rozmery na skladacej strane I a na obr. [1] na skladacej strane II.
2. Dodržte montážnu hĺbku podľa obr. [2].
3. Podmíetkovú montážnu skrinku (A) vyrovnajte oproti stene vodorovne, zvisle a paralelne, pozri obr. [3].
4. Označte upevňovacie otvory podmíetkovej montážnej skrinky a upevnite ju pomocou hmoždínok, podložiek a skrutiek (nie je súčasťou dodávky).
5. Pripojte potrubie (B), pozri obr. [4].

Spoj medzi potrubím a telesom sa nesmie spájkať, pretože inak by sa mohol poškodiť zabudovaný preduzáver.

6. Uzavrite preduzáver (C), pozri obr. [5].
7. Hadicu (D) so sitkom (E) pripojte na preduzáver (C).

Otvorte prívod vody a skontrolujte tesnosť spojov!

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite (dodržujte normu EN 806)

Elektrická inštalácia



Elektrickú inštaláciu smie zapojiť len kvalifikovaný elektroinštalatér! Pritom sa musia dodržiavať predpisy IEC 364-7-701-1984 (podľa VDE 0100, časť 701), ako i všetky platné národné predpisy a normy pre elektrickú inštaláciu!

- Pre elektroinštaláciu sa smie použiť len kábel s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom 6 až 8,5mm.
1. Do podmíetkovej montážnej skrinky (A) vyrežte otvor, pozri obr. [6].
 2. 230 V pripojovací kábel (I) zaveďte do spodného dielu transformátora. Konce káblov odizolujte podľa obr. [7].
 3. Na obidva prúdové káble nasuňte hadicu (J1).
 4. Namontujte inštaláciu káblovú svorku (J), dbajte pritom na správne zapojenie, pozri obr. [8].
 5. Všetky tri káble upevnite pomocou káblovej spony (J2) tesne pred inštaláciu káblovú svorkou (J).
 6. Pramence kábla (I1) nainštalujte do oblúka a káblovú svorku (J) vložte do upevňovacích prvkov v spodnom diele (K), pozri obr. [9].
 7. Kábel zaistíte pomocou skrutiek (M) s použitím svorky proti namáhaniu v ťahu (L).
 8. Kryt (N) upevnite v spodnom diele (K) pomocou skrutky (O).

Upozornenie pre inštalatéra:

- Nasuňte kryt hrubej montáže (P), pozri obr. [10].
- V ďalšej montáži pokračujte až po nalepení obkladačiek.

Upozornenie pre obkladača:

- Zohľadnite šírku škáry od krytu hrubej montáže 1 až 3mm, pozri obr. [11].

Dokončenie inštalácie.

Ďalší postup montáže je uvedený v postupe pre konečnú inštaláciu nadstavby.

Náhradné diely, pozri skladacu stranu I.

SLO

Področje uporabe

Baterija pod ometom je primerna za:

- Neposreden priklop na oskrbo s hladno vodo in
- Priklop na dovod iz centralne mešalne baterije.

Varnostne informacije

- Vgradnja je dovoljena le v prostorih, ki so zaščiteni pred zmrzovanjem.
- Transformator je primeren izključno za uporabo v zaprtih prostorih.
- Dovod električne energije mora imeti ločeno stikalo.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in opremo. Uporaba drugih delov pomeni prenehanje garancije in oznake CE.

Tehnični podatki

- Najnižji delovni tlak 0,05 MPa
- Največji dovoljeni delovni tlak 1 MPa
- Priporočeni delovni tlak 0,1 - 0,5 MPa
- Preizkusni tlak 1,6 MPa
- Temperatura največ 70 °C
- Priporočamo (prihranek energije): 60 °C
- Integrirana predzapora

Če tlak v mirovanju presega 0,5 MPa, je treba vgraditi redukcijni ventil.

Groba vgradnja

1. Pripravite vgradno steno, glejte risbo z merami na zložljivi strani I in sliko [1] na zložljivi strani II.
2. Upoštevajte globino vgradnje skladno s sliko [2].
3. Vgradno omarico (A) naravnajte vodoravno, navpično in vzporedno s steno, glejte sliko [3].
4. Vgradno omarico (A) zarišite in pritrдите z vložki, podložkami ter vijaki (ni v obsegu dobave).
5. Priklopite cevovod (B), glejte sliko [4].

Med cevmi in ohišjem ne sme biti lotanih spojev, ker to lahko poškoduje vgrajeno predzaporu.

6. Zaprite predzaporu (C), glejte sliko [5].
7. Priključite cev (D) z mrežico (E) na predzaporu (C).

Odprite dotok vode in preverite tesnjenje priključkov!

Temeljito izperite sistem cevovodov pred vgradnjo in po njej (upoštevajte standard EN 806)!

Izvedba elektroinštalacijskih del



Električno inštalacijo lahko izvede samo usposobljen elektroinštalater! Pri tem je treba upoštevati predpise po IEC 364-7-701-1984 (ustrez. VDE 0100, del 701) ter tudi vse državne in krajevne predpise!

- Uporablja se lahko samo okrogli kabel z zunanjim premerom od 6 do 8,5mm.
1. Izrežite odprtino v vgradni omarici (A), glejte sliko [6].
 2. Uvedite priključni kabel -230 V (I) v spodnji del. Odstranite izolacijo, kot je prikazano na sl. [7].
 3. Povlecite cev (J1) čez oba kabla, v katerih je električni tok.
 4. Montirajte lestenčno sponko (J), upoštevajte oznake, glej sl. [8].
 5. S povezovalnikom kablov (J2) pritrđite vse tri žile tik pred lestenčno sponko (J).
 6. Vodnik (I1) položite v loku in postavite lestenčno spojko (J) na pritrđilne elemente v spodnjem delu (K), glejte sliko [9].
 7. Zavarujte kabel z vijaki (M) in razbremenitvijo (L).
 8. Pokrov (N) z vijakom (O) pritrđite na spodnji del (K).

Navodila za inštalaterja:

- Namestite zaščito pri grobih gradbenih delih (P), glejte sliko [10].
- Nadaljnja montažna dela izvajajte, ko so ploščice že položene.

Navodila za polagalca ploščic:

- Med ploščicami in zaščitnim okvirjem morate pustiti vsaj od 1 do 3mm prostora, glejte sliko [11].

Dokončajte vgradnjo.

Nadaljnji koraki montaže so razloženi pri opisu fine montaže zgornjega dela.

Nadomestni deli, glejte zložljivo stran I.

HR

Područje primjene

Podžbukna baterija prikladna je za:

- Izravni priključak na opskrbu hladnom vodom
- Priključak na izlaz predspojene opskrbe miješane vode

Šignunosne napomene

- Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od smrzavanja.
- SMPS napajanje se smije koristiti isključivo u zatvorenim prostorima.
- Opskrba naponom mora se moći zasebno isključiti i uključiti.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i opremu. Uporaba drugih dijelova poništava jamstvo i oznaku CE.

Tehnički podaci

- Minimalan hidraulički tlak 0,05 MPa
 - Radni tlak maks. 1 MPa
 - Preporučeni hidraulički tlak 0,1 - 0,5 MPa
 - Ispitni tlak 1,6 MPa
 - Temperatura maks. 70 °C
 - Preporučuje se (radi uštede energije): 60 °C
 - Integrirani predzapor
- Ukoliko tlak u mirovanju prekoračuje 0,5 MPa, potrebno je ugraditi reduktor tlaka.

Gruba ugradnja

1. Pripremite zid za ugradnju, pridržavajte se dimenzijskih crteža na preklapnoj stranici I i sl. [1] na preklapnoj stranici II.
2. Pazite na dubinu ugradnje prema sl. [2].
3. Zidni ugradni ormarić (A) poravnajte vodoravno, okomito i paralelno prema zidu, pogledajte sl. [3].
4. Označite mjesto za zidni ugradni ormarić (A) i pričvrstite pomoću učvršnice, podložne pločice i vijaka (nije sadržan u opsegu isporuke).
5. Priključite cijevni vod (B), pogledajte sl. [4].

Ne smije se izvoditi lemljeni spoj između cjevovoda i kućišta, jer se time može oštetiti ugrađeni predzapor.

6. Zatvorite predzapor (C), pogledajte sl. [5].
7. Priključite crijevo (D) sa sitom (E) na predzapor (C).

Otvorite dovod vode i provjerite jesu li spojevi zabrtvljeni!

Sustav cijevi prije i nakon instalacije treba temeljito isprati (uzeti u obzir EN 806)!

Postavljanje električne instalacije



Električnu instalaciju smije postavljati samo ovlaštenu električar! Pritom treba poštivati propise prema normi IEC 364-7-701-1984 (odgovara VDE 0100, dio 701) te sve državne i lokalne propise!

- Smije se koristiti samo okrogli kabel vanjskog promjera od maks. 6 do 8,5mm.
1. Urežite otvor u zidnu ugradbenu kutiju (A), pogledajte sl. [6].
 2. Uvedite priključni kabel od 230 V (I) u podnožak. Skinite izolaciju prema sl. [7].
 3. Povucite crijevo (J1) preko obje strujne žice.
 4. Montirajte izolacijski spoj (J), pripazite na ispravan položaj, pogledajte sl. [8].
 5. Kableskom spojnicom (J2) fiksirajte sve tri žice neposredno prije izolacijskog spoja (J).
 6. Žicu (I1) savinite u luk i postavite izolacijski spoj (J) na element za fiksiranje na podnošku (K), pogledajte sl. [9].
 7. Osigurajte kabel vijcima (M) i držačem kabela (L).
 8. Učvrstite poklopac (N) vijkom (O) u podnožak (K).

Напомена за водoinсталатера:

- Natakните заštitu golog zida (P), pogledajte sl. [10].
- Ostale korake montaže obavite tek nakon keramičarskih radova.

Напомена за polaganje pločica:

- Pripazite da dimenzije fuga oko zašтите za grubu ugradnju iznose od 1 do 3mm, pogledajte sl. [11].

Provesti završnu ugradnju.

Daljnji montažni koraci su pojašnjeni kod završne instalacije nadgradnje.

Rezervni dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu I.

BG

Област на приложение

Батеријата за вграждане е предназначена за:

- Директно свързване към тръбопровода на студена вода
- Свързване към предварително монтиран термостат, подаващ смесена вода

Указания за безопасност

- Монтажът е разрешен само в помещения, в които не съществува опасност от замръзване.
- Трансформаторът е предназначен само за употреба в затворени помещения.
- Електрозахранването трябва да се включва отделно.
- Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности. Употребата на чужди части води до загуба на гаранцията и CE знака за сигурност.

Технически данни

- Минимално налягане на потока 0,05 MPa
 - Работно налягане макс. 1 MPa
 - Препоръчително налягане на потока 0,1 - 0,5 MPa
 - Изпитвателно налягане 1,6 MPa
 - Температура макс. 70 °C
 - Препоръчва се (за спестяване на енергия): 60 °C
 - Интегриран спирателен вентил
- При постоянно налягане над 0,5 MPa трябва да се вгради редуктор на налягането.

Свързване с водопроводната мрежа

1. Подгответе стената за вграждане на арматурата, обърнете внимание на чертежа с размерите на страница I и на фиг. [1] на страница II.
2. Спазвайте дълбочината на вграждане посочена на фиг. [2].
3. Нивелирайте монтажната кутия (A) хоризонтално, вертикално и успоредно към стената, виж фиг. [3].
4. Очертайте мястото на монтажната кутия за вграждане (A) и я закрепете посредством дюбелите, шайбите и винтовете (не е включен в окомплектовката).
5. Свържете тръбопроводите (B), виж фиг. [4].

Тръбопроводите не трябва да се запояват към тялото, тъй като по този начин вградените спирателни вентили могат да се повредят.

6. Затворете спирателния вентил (C), виж фиг. [5].
7. Монтирайте маркуча (D) със цедката (E) към спирателния вентил (C).

Пуснете водата и проверете връзките за теч!

Водопроводната система трябва да се промие основно преди и след монтаж (спазвайте EN 806)!

Предприемане на електромонтаж



Свързването с електрическата инсталация е разрешено само от специалист-електротехник! Трябва да се спазват наредбите IEC 364-7-701 от 1984 на Съюза на германските електротехници (съгласно VDE 0100 част 701), както и всички национални и локални наредби!

- Разрешава се употребата само на кръгъл кабел с външен диаметър от 6 до 8,5мм.
1. Изрежете отвор в кутията за вграждане в стената (A), виж фиг. [6].
 2. Прокарайте 230-волтовия съединителен кабел (I) през долната част на трансформатора. Изолирайте го както е посочено на фиг. [7].
 3. Нахлузете маркуча (J1) върху двете електрозахранващи жили.
 4. Монтирайте гланцовата клемма (J), спазвайте полюсите, виж фиг. [8].
 5. Фиксирайте всичките три жили с помощта на свързката на кабела (J2) малко преди гланцовата клемма (J).
 6. Извийте многожилния проводник (I1) дъгообразно и поставете гланцовата клемма (J) върху фиксиращите елементи на долната част (K), виж фиг. [9].
 7. Подсигурете кабела с винтовете (M) и механизма за автоматично издърпване на кабела (L).
 8. Закрепете капака (N) с винта (O) върху долната част (K).

Указания за монтьора:

- Поставете отгоре монтажната кутия (P), виж фиг. [10].
- По-нататъшни действия за монтаж предприемайте след слагането на плочките.

Указания за фаянсджията:

- Спазвайте размера от 1 до 3мм за фугите до монтажната защитна кутия, виж фиг. [11].

Монтаж на външните декоративни части на арматурата.

По-нататъшните действия за монтаж са обяснени в Инструкциите за монтаж на външните части на арматурата.

Резервни части, виж страница I.

EST

Kasutusala

Peitsegisti on ette nähtud:

- Otse külmaveetoru külge ühendamiseks
- Ülesvoolu oleva seguveetoru väljalaske külge ühendamiseks

Ohutusteave

- Segistit tohib paigaldada ainult külmumiskindlatesse ruumidesse.
- Impulsstoiteplokki tohib kasutada üksnes siseruumides.
- Toitepinge peab olema eraldi lülitatav.
- Kasutage ainult originaalosi ja -lisavarustust. Teiste osade kasutamisel muutub garantii ja CE-märk kehtetuks.

Tehnilised andmed

- Minimaalne veesurve 0,05 MPa
- Surve töörežiimis maksimaalselt 1 MPa
- Soovituslik veesurve 0,1–0,5 MPa
- Testimisurve 1,6 MPa
- Temperatuur max 70 °C
- Soovituslik (energiasäästuks): 60 °C
- Integreeritud eeltõkesti

Kui segisti staatiline surve on üle 0,5 MPa, tuleb paigaldada survealandaja.

LT**Naudojimo sritis**

Potinkinys maišytuvas tinkamas:

- Tiesiogiai prijungti prie šalto vandens tiekimo
- Prijungti prie maišyto vandens išlaido

Informacija apie saugą

- Montuoti galima tik šildomose patalpose.
 - Impulsinis maitinimo blokas pritaikytas naudoti tik uždarose patalpose.
 - Įtampa turi būti atjungiamas atskirai.
 - Naudokite tik originalias atsargines ir priedų dalis.
- Naudojant kitokias dalis, nustoja galioti garantija ir CE ženklas.

Techniniai duomenys

- Mažiausias vandens slėgis 0,05 MPa
- Didžiausias darbinis slėgis 1 MPa
- Rekomenduojamas vandens slėgis 0,1–0,5 MPa
- Bandomasis slėgis 1,6 MPa
- Temperatūra didž. 70 °C
- Rekomenduojama temperatūra (taupant energiją): 60 °C
- Įmontuota pirminė sklendė

Jei statinis slėgis didesnis nei 0,5 MPa, reikia įmontuoti slėgio reduktorių.

Paslėptas montavimas

1. Paruoškite montavimui sieną, vadovaudamiesi I atlenkiamame puslapyje ir II atlenkiamojo puslapio [1] pav. pateiktu brėžiniu su matmenimis.
2. Laikykitės [2] pav. nurodyto montavimo gylio.
3. Montavimo sienoje dėžę (A) nustatykite horizontaliai, vertikaliai ir lygiagrečiai su siena, žr. [3] pav.
4. Pažymėkite montavimo sienoje dėžę (A) ir pritvirtinkite mūrvinėmis, poveržlėmis ir varžtais (nejeina į komplektaciją).
5. Prijunkite vamzdį (B), žr. [4] pav.

Nelituokite vamzdžių prie korpuso, nes galite pažeisti įmontuotą pirminę sklendę.

6. Uždarykite pirminę sklendę (C), žr. [5] pav.
 7. Žarną (D) su sieteliu (E) prijunkite prie pirminės sklendės (C).
- Atskirkite vandens sklendę ir patikrinkite, ar per jungtis neteka vanduo!**

Prieš atlikdami montavimo darbus ir po jų, kruopščiai praplaukite vamzdžių sistemą (laikykitės EN 806)!

Elektros instaliacijos įrengimas

Elektros instaliacijos darbus gali atlikti tik atitinkamą kvalifikaciją turintis elektrotechnikos specialistas! Įrengiant instaliaciją, reikia laikytis IEC 364-7-701-1984 nurodymų (atitinkamai VDE 0100, 701 dalis), taip pat visų nacionalinių ir vietinių potvarkių!

- Leidžiama naudoti tik apvalųjį kabelį, kurio išorinis skersmuo yra 6 iki 8,5mm.
1. Išpjaukite angą montavimo sienoje dėžėje (A), žr. [6] pav.
 2. 230 V prijungimo kabelį (I) įkiškite į apatiniają dalį. Nuimkite izoliaciją, kaip parodyta [7] pav.
 3. Žarną (J1) užmaukite ant abiejų srovę leidžiančių gyslų.
 4. Primontuokite sietyno gnybtus (J), laikykitės išdėstymo tvarkos, žr. [8] pav.
 5. Kabelių rišikliu (J2) užfiksuokite visas tris gyslas arti sietyno gnybtų (J).
 6. Lankstųjį laidą (I1) nutieskite lanku ir uždėkite gnybto trinkelę (J) ant fiksavimo elementų apatinėje dalyje (K), žr. [9] pav.
 7. Kabelį pritvirtinkite varžtais (M) ir laikikliais (L).
 8. Dangtelį (N) pritvirtinkite varžtu (O) apatinėje dalyje (K).

Nurodymas santechnikui:

- Užmaukite struktūrinio gaubto apsaugą (P), žr. [10] pav.
- Kitus montavimo veiksmus atlikite tik išklįjavę apdailos plyteles.

Nurodymas apdailos plytelių klojėjui:

- Siūlės matmenys iki apsauginio gaubto turi būti nuo 1 iki 3mm, žr. [11] pav.

Atlikite galutinio įrengimo darbus.

Kaip montuoti toliau, aiškinama skirsnyje „Dekoratyvinės dalies galutinis įrengimas“.

Atsarginės dalys, žr. I atlenkiamąjį puslapį.**RO****Domeniul de utilizare**

Baterie pentru montaj sub tencuială, adecvată pentru:

- Racord direct la alimentarea cu apă rece
- Racord la ieșirea unei alimentări cu apă de amestec plasată în amonte

Informații privind siguranța

- Instalația trebuie realizată numai în spații protejate împotriva înghețului.
- Blocul de alimentare electrică este destinat exclusiv pentru utilizare în încăperi închise.
- Alimentarea electrică trebuie să poată fi întreruptă separat.
- Trebuie utilizate numai piese de schimb și accesorii originale. Utilizarea altor piese duce la pierderea garanției și a valabilității marcăului CE.

Specificații tehnice

- Presiune minimă de curgere 0,05 MPa
- Presiune de lucru maximă 1 MPa
- Presiune de curgere recomandată 0,1 - 0,5 MPa
- Presiune de încercare 1,6 MPa
- Temperatură max. 70 °C
- Recomandat (economisire de energie): 60 °C
- Ventil de separare integrat
- La presiuni statice de peste 0,5 MPa se va monta un reductor de presiune.

Operații preliminare de instalare

1. Se pregătește în prealabil peretele în care se face instalarea; se vor avea în vedere desenul cu cote de pe pagina pliantă I și fig. [1] de pe pagina pliantă II.
2. Se va respecta adâncimea de montaj conform fig. [2].
3. Se aliniaza caseta de montaj în perete (A) pe orizontală, pe verticală și paralel cu peretele; a se vedea fig. [3].
4. Se marchează cutia de încastrare (A) și se fixează cu diblurile, șaibe și șuruburile (nu este inclus în componentele livrate).
5. Se racordează conducta (B); a se vedea fig. [4].

- Nu se admite legătura prin lipire între conducte și carcasă**, deoarece poate fi deteriorat ventilul de separare încorporat.
6. Se închide ventilul de separare (C); a se vedea fig. [5].
 7. Se racordează furtunul (D) cu sita (E) la ventilul de separare (C).

Se deschide alimentarea cu apă și se verifică etanșeitatea racordurilor!

Se spală temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare (se va respecta EN 806)!

Realizarea instalației electrice



Instalația electrică trebuie realizată numai de un electrician de specialitate! Trebuie respectate prevederile IEC 364-7-701-1984 (respectiv VDE 0100 partea 701) precum și toate reglementările naționale și locale!

- Se poate utiliza numai un cablu rotund cu diametrul exterior de 6 până la 8,5mm.
- 1. Se taie deschizătura în caseta de încastrare (A); a se vedea fig. [6].
- 2. Se introduce cablul de racord (I) de 230 V în partea inferioară. Se dezizolează conform fig. [7].
- 3. Se trage tubul (J1) peste cele două conductoare de alimentare.
- 4. Se montează regleta de borne (J); atenție la poziția conexiunilor; a se vedea fig. [8].
- 5. Cu clema de cablu (J2) se fixează cele trei conductoare imediat înaintea regletei de borne (J).
- 6. Firul (I1) se dispune în arc și se poziționează regleta de borne (J) în elementele de fixare din partea inferioară (K); a se vedea fig. [9].
- 7. Se asigură cablul cu șuruburile (M) și cu sistemul de detensionare (L).
- 8. Capacul (N) se fixează cu șurubul (O) în partea inferioară (K).

Indicații pentru instalator:

- Se așează apărătoarea (P); a se vedea fig. [10].
- Se continuă cu următoarele operații de montaj numai după terminarea faianțării.

Indicații pentru faianțator:

- Se va respecta cota rostului de 1 până la 3mm față de apărătoare; a se vedea fig. [11].

Se execută operațiile finale de instalare.

Alte operații de montare sunt explicate la instalarea finală a părții superioare.

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă I.

CN

应用范围

本产品为隐藏式淋浴龙头，适于：

- 直接连接冷水进水管
- 连接上游冷热水混水的出水口

安全说明

- 只能在无霜房间内安装。
- 开关式电源只适合在室内使用。
- 电源必须可独立开关。
- 只能使用原装备件及零件。如果使用其他零件，则保修和 CE 标识将失效。

技术参数

- 最小水流压强 0.05 MPa
 - 最大工作压力 1 MPa
 - 建议的水流压强 0.1 – 0.5 MPa
 - 测试压强 1.6 MPa
 - 温度 最高 70 °C
 - 推荐（节能）： 60 °C
 - 一体式隔离阀
- 如果静压超过 0.5 MPa，必须加装减压阀。

初步安装

1. 对墙壁做些安装准备工作，请参见折页 I 以及折页 II 上的图 [1]。
2. 参照图 [2] 观察安装的深度。
3. 将埋墙件保护罩 (A) 与墙面水平、垂直、平行对齐，如图 [3] 所示。
4. 标记埋墙件保护罩 (A) 并使用橡皮塞、密封圈和螺钉固定（未包含在供货规格内）。
5. 连接水管 (B)，如图 [4] 所示。

切勿焊接水管和套管之间的连接，否则，可能会损坏内置隔离阀。

6. 关闭隔离阀 (C)，如图 [5] 所示。
7. 将软管 (D) 及过滤网 (E) 连接至隔离阀 (C)。

打开冷、热水进水管，检查接头是否存在渗漏情况。

安装前后务必彻底冲洗所有管件（遵循 EN 806 规范）。

连接电源



电气安装工作只能由有资质的电工执行。进行此项工作时，必须遵守 IEC 364-7-701-1984 标准的规定（与 VDE 0100 第 701 部分相对应），以及当地适用的所有全国性或地方性法规。

- 只能使用最大外部直径为 6 到 8.5 毫米的圆形电缆。
- 1. 在埋墙件保护罩 (A) 上切出开口，如图 [6] 所示。
- 2. 将 230V 的连接电缆 (I) 插入底座。根据图 [7] 剥除绝缘层。
- 3. 将套管 (J1) 套在两条载流电线上。
- 4. 接上瓷套终端 (J)；观察任务，参见图 [8]。
- 5. 用扎带 (J2) 将三条电线都固定在瓷套终端 (J) 的前端。
- 6. 以弧线引入线缆 (I1)，并将灯架接线头 (J) 放在底座 (K) 上的定位器上，如图 [9] 所示。
- 7. 使用螺钉 (M) 和线扣 (L) 固定电缆。
- 8. 使用螺钉 (O) 固定底座 (K) 中的保护盖 (N)。

安装人员注意事项：

- 安装结构外壳保护装置 (P)，如图 [10] 所示。
- 在瓷砖粘贴工作完成以前，请勿继续执行任何安装步骤。

瓦工注意事项：

- 在初步安装保护壳周围留出 1 至 3 毫米灌浆接缝空隙，如图 [11] 所示。

执行最终安装。

配套装置的最终安装将说明进一步安装步骤。

备件，请参见折页 I。

UA

Сфера застосування

Змішувач для прихованого монтажу придатний для:
• Прямого підключення до труб для холодної води;
• Підключення до вивідного отвору для попередньо змішаної води.

Правила безпеки

- Встановлення приладу дозволено лише в захищених від холоду приміщеннях.
- Імпульсний блок живлення призначено для використання лише в закритих приміщеннях.
- Напруга повинна вимикатись автономно.
- Використовуйте лише фірмові запчастини й аксесуари. У випадку використання інших деталей гарантія та маркування SE будуть вважатися недійсними.

Технічні характеристики

- Мінімальний гідравлічний тиск 0,05 МПа
 - Робочий тиск 1 МПа
 - Рекомендований гідравлічний тиск 0,1 - 0,5 МПа
 - Випробний тиск 1,6 МПа
 - Температура макс. 70 °С
 - Рекомендовано (економне споживання енергії): 60 °С
 - Інтегрований попередній запірний вентиль
- Якщо статичний тиск перевищує 0,5 МПа, необхідно вмонтувати редуктор тиску.

Попередній монтаж

1. Підготуйте стіну. Дотримуйтеся розмірів, що вказані на складному аркуші I та рис. [1] на складному аркуші II.
2. Дотримуйтеся глибини монтажу, що вказана на рис. [2].
3. Вирівняйте настінну монтажну коробку (А) по вертикалі, по горизонталі та паралельно до стіни, див. рис. [3].
4. Позначте положення настінної монтажної коробки (А) та зафіксуйте її за допомогою дюбелів, шайб і гвинтів (не входить до комплекту поставки).
5. Під'єднайте трубопровід (В), див. рис. [4].

З'єднання трубопроводу з корпусом не можна здійснювати шляхом спаювання, тому що можна пошкодити встановлений попередній запірний вентиль та зафіксувати його за допомогою дюбелів, шайб і гвинтів (не входить до комплекту поставки).

6. Закрийте попередній запірний вентиль (С), див. рис. [5].
7. Під'єднайте шланг (D) із фільтром (Е) до попереднього запірного вентиля (С).

Відкрийте подачу води та перевірте герметичність з'єднань!

Перед встановленням і після нього необхідно ретельно промити систему трубопроводів (дотримуйтеся стандарту EN 806)!

Прокладання електропроводки



Прокладати електропроводку має право лише спеціаліст-електрик! При цьому слід дотримуватися вимог міжнародного стандарту з електротехніки IEC 364-7-701-1984 (відповідає нормам Союзу німецьких електротехніків VDE 0100, частина 701), а також усіх національних і місцевих інструкцій!

- Можна використовувати лише круглий кабель із зовнішнім діаметром від 6 до 8,5 мм.
1. Виріжте отвір у настінній монтажній коробці (А), див. рис. [6].
 2. Вставте кабель підключення 230 В (I) в нижню частину трансформатора і заізолюйте його, див. рис. [7].
 3. Вставте обидві струмопровідні жили (J1) у шланг.
 4. Встановіть клемну колодку (J), слідкуйте за обкладкою, див. рис. [8].
 5. Зафіксуйте всі три жили за допомогою бандажної стрічки (J2) на невеликій відстані від клемної колодки (J).
 6. Покладіть шнур (I1) дугою та встановіть клемну колодку (J) на фіксуючі елементи в нижній частині пристрою (K), див. рис. [9].
 7. Зафіксуйте кабель гвинтами (M) та послаблявачем натягу (L).
 8. Зафіксуйте кришку (N) гвинтом (O) в нижній частині пристрою (K).

Вказівка для слюсаря-сантехніка:

- Надягніть захисне покриття (P), див. рис. [10].
- Подальший монтаж необхідно проводити після облицювання.

Вказівка для облицювальника:

- Проміжок між кахлем та захисним покриттям повинен складатися від 1 до 3 мм, див. рис. [11].

Здійсніть остаточне встановлення.

Подальший монтаж буде роз'яснено під час остаточного встановлення зовнішньої частини приладу.

Запчастини, див. складаний аркуш I.



Область применения

Скрытый смеситель пригоден для:

- Прямого подсоединения к водопроводу холодной воды
- Подсоединения к отводу предварительно смешанной воды

Информация по технике безопасности

- Установку разрешается производить только в теплых помещениях.
- Импульсный блок питания пригоден только для использования в закрытых помещениях.
- Напряжение должно отключаться автономно.
- Разрешается использовать только оригинальные запчасти и комплектующие детали. Применение иных деталей ведет к утрате гарантии и знака CE.

Технические данные

- Минимальное давление воды 0,05 МПа
- Рабочее давление макс. 1 МПа
- Рекомендуемое давление воды 0,1 - 0,5 МПа
- Испытательное давление 1,6 МПа
- Температура макс. 70 °С
- Рекомендовано (экономия энергии): 60 °С
- Встроенный предварительный запорный вентиль

При давлении в водопроводе более 0,5 МПа рекомендуется установить редуктор давления.

Предварительная установка

1. Подготовить стену к монтажу, учитывать данные на чертеже с размерами на складном листе I и рис. [1] на складном листе II.
2. Соблюдать монтажную глубину согласно рис. [2].
3. Выставить стенной короб (А) горизонтально, вертикально и параллельно по отношению к стене, см. рис. [3].
4. Выполнить разметку для стенового короба (А) и закрепить дюбелями, шайбами и винтами (не входит в комплект поставки).
5. Подсоединить трубопровод (В), см. рис. [4].

Не разрешается паяное соединение корпуса

с трубопроводами, так как это может вызвать повреждение встроенного предварительного запорного вентиля.

6. Закрийте предварительный запорный вентиль (С), см. рис. [5].
7. Подсоединить шланг (D) с фильтром (Е) к предварительному запорному вентилю (С).

Открыть подачу воды и проверить соединения на герметичность!

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать стандарт EN 806)!

Проведение электроподключения



Прокладывать электропроводку имеет право только специалист-электрик! При этом следует соблюдать предписания международного стандарта по электротехнике IEC 364-7-701-1984 (соответствуют нормам Союза немецких электротехников VDE 0100, часть 701), а также все национальные и местные инструкции!

- Разрешается применять только кабель круглого сечения с максимальным наружным диаметром 6 - 8,5мм.
- 1. Вырезать отверстие в стенном коробе (А), см. рис. [6].
- 2. Вставить соединительный кабель 230 V (I) в нижнюю часть трансформатора. Удалить изоляцию согласно рис. [7].
- 3. Вставить обе токоведущих жилы в гибкую трубку (J1).
- 4. Установить клемму (J), следить за распределением, см. рис. [8].
- 5. Зафиксировать все три жилы рядом с клеммой (J) бандажной лентой (J2).
- 6. Проложить гибкий провод (I1) в основании и позиционировать клемму (J) на фиксаторах в нижней части (K), см. рис. [9].
- 7. Зафиксировать кабель винтами (M) и ограничителем длины (L).
- 8. Закрепить крышку (N) в нижней части (K) винтом (O).

Указание для слесаря-сантехника:

- Установить защитный кожух (P), см. рис. [10].
- Остальные монтажные операции проводятся уже после укладки облицовочных плиток.

Указание для плиточника:

- Учитывать размер шва 1 - 3мм до защитного кожуха, см. рис. [11].

Выполнение окончательного монтажа.

Остальные монтажные операции разъясняются в описании окончательного монтажа накладной панели.

Запасные части, см. складной лист I.

Pure Freude an Wasser

GROHE

(D)

☎ +49 571 3989 333
helpline@grohe.de

(A)

☎ +43 1 68060
info-at@grohe.com

(AUS)

☎ +(61) 1300 54945
grohe_australia@lixil.com

(B)

☎ +32 16 230660
info.be@grohe.com

(BG)

☎ +359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

(BR)

☎ 0800 770 1222
falecom@grohe.com

(CAU)

☎ +99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

(CDN)

☎ +1 888 6447643
info@grohe.ca

(CH)

☎ +41 44 877 73 00
info@grohe.ch

(CN)

☎ +86 4008811698
info.cn@grohe.com

(CY)

☎ +357 22 465200
info@grome.com

(CZ)

☎ +358 942 451 390
grohe-cz@grohe.com

(DK)

☎ +45 44 656800
grohe@grohe.fi

(E)

☎ +34 93 3368850
grohe@grohe.es

(EST)

☎ +372 6616354
grohe@grohe.ee

(F)

☎ +33 1 49972900
sav-fr@grohe.com

(FIN)

☎ +358 942 451 390
grohe@grohe.fi

(GB)

☎ +44 871 200 3414
info-uk@grohe.com

(GR)

☎ +30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

(H)

☎ +36 1 2388045
info-hu@grohe.com

(HK)

☎ +852 2969 7067
info@grohe.hk

(I)

☎ +39 2 959401
info-it@grohe.com

(IND)

☎ +91 1800 102 4475
customercare.in@grohe.com

(IS)

☎ +354 515 4000
jonst@byko.is

(J)

☎ +81 3 32989730
info@grohe.co.jp

(KZ)

☎ +7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

(LT)

☎ +372 6616354
grohe@grohe.ee

(LV)

☎ +372 6616354
grohe@grohe.ee

(MAL)

info-malaysia@grohe.com

(MX)

☎ 01800 8391200
pregunta@grohe.com

(N)

☎ +47 22 072070
grohe@grohe.no

(NL)

☎ +31 79 3680133
vragen-nl@grohe.com

(NZ)

technicalenquiries@paterson
trading.co.nz

(P)

☎ +351 234 529620
commercial-pt@grohe.com

(PL)

☎ +48 22 5432640
biuro@grohe.com.pl

(RI)

☎ 0-800-1-046743
customercare-
indonesia@asia.lixil.com

(RO)

☎ +40 21 2125050
info-ro@grohe.com

(ROK)

☎ +82 2 1588 5903
info-singapore@grohe.com

(RP)

☎ +63 2 8938681

(RUS)

☎ +7 495 9819510
info@grohe.ru

(S)

☎ +46 771 141314
grohe@grohe.se

(SGP)

☎ +65 6311 3611
info-singapore@grohe.com

(SK)

☎ +420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

(T)

☎ +66 21681368
(Haco Group)
info@haco.co.th

(TR)

☎ +90 216 441 23 70
GroheTurkey@grome.com

(UA)

☎ +38 44 5375273
info-ua@grohe.com

(USA)

☎ +1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

(VN)

☎ +84 90 9694768
☎ +84 90 9375068
info-vietnam@grohe.com

(AL)

(BIH)

(HR)

(KS)

(ME)

(MK)

(SLO)

(SRB)

☎ +385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa
Area Sales Office:**

☎ +357 22 465200
info@grome.com

(IR)

(OM)

(UAE)

(YEM)

☎ +971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office:

☎ +65 6311 3600
info@grohe.com.sg

Latin America:

☎ +52 818 3050626
pregunta@grohe.com

www.grohe.com

2016/09/28